

2023年闵行区公共场所卫生随机监督检查工作方案

一、监督检查对象及内容

（一）公共场所监督检查

随机抽取住宿、沐浴、美容美发场所、游泳场所、商场（超市）、影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、候车（机、船）室等公共场所，重点检查以下内容：

1. 设置卫生管理部门或人员情况；
2. 建立卫生管理档案情况；
3. 从业人员健康体检情况；
4. 设置禁止吸烟警语标志情况，控烟举报电话张贴情况，禁烟场所摆放烟具情况，对吸烟者的劝阻情况；
5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况；
6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况；
7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况；
8. 实施卫生监督量化分级管理情况；
9. 住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况；
10. 生活美容场所违法开展医疗美容情况。

（二）集中空调通风系统监督检查

随机抽取已登记的集中空调通风系统管理单位 30 家，检查建立卫生档案情况、建立预防空气传播性疾病应急预案情况、开展卫生检测或卫生学评价情况（使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件）、定期开展清洗消毒情况、新风口和开放式冷却塔依标准设置情况。

（三）地下空间公共场所卫生监督

随机抽取 10 家地下空间公共场所，除公共场所卫生管理常规检查外，重点检查通风设施设置、周边有毒污染源管控，通风卫生管理制度建设和实施情况。

二、监督抽检内容

（一）游泳场所

按照随机监督抽查任务清单，对辖区内人工游泳场所（包括学校内游泳场所）进行监督检查和水质抽检。抽检内容包括游泳池水浑浊度、pH、游泳池水游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群，以及浸脚池水游离性余氯。

（二）住宿场所

抽检内容为顾客用品用具。使用一次性公共用品用具的可以不抽检。抽检项目包括：棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群。

（三）沐浴场所

沐浴场所需抽检公共用品用具和沐浴用水。使用一次性公共用品用具的可以不抽检。抽检项目包括：棉织品外观、

细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度。

（四）美容美发场所

抽检内容为顾客用品用具。抽检项目包括：美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH。

（五）其他公共场所

对辖区其他公共场所进行监督抽检。抽检项目包括空气中二氧化碳浓度、甲醛浓度、苯浓度、甲苯浓度、二甲苯浓度。其中，只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。

（六）集中空调通风系统

在集中空调登记系统中抽取30户进行监督检查，并开展监督抽检。抽检项目包括集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；送风中细菌总数、真菌总数、 β -溶血性链球菌、可吸入颗粒物；冷却水中嗜肺军团菌。

三、实施时间

2023年11月15日前完成全部抽查任务和数据填报工作。

闵行区卫生健康委员会

2023年3月15日