


图例:

- 本工程双回路改造段
- 现状架空线



新建A1杆塔示意图

说明:

本段泗申4117/4118线新建220kV双回路架空线路路径长度约0.34km。新建220kV双回路窄基终端塔1基。拆除220kV双回路耐张铁塔1基、双回路直线塔1基。

项目建设单位: 国网上海市电力公司
项目业主单位: 上海申铁投资有限公司

工程施工图设计出图专用章	
资质证书号:A231003158	
有效期至 2025年01月06日止	
上海市勘察设计行业协会统一颁发	
施工图出图负责人	梁 浩

上海电力设计院有限公司

批 准	设 计	改造段线路路径图（一）	设计阶段
审 核	CAD制图		
校 核	比 例 1:2000		
	日期 2023.08	图 号	附图01