

上海市闵行区绿化和市容管理局文件

闵绿容〔2025〕14号

闵行区绿化和市容管理局关于东方智媒城公共绿地项目一期作业设计方案的批复

上海市闵行区浦江镇人民政府：

你单位报送的《关于报批东方智媒城公共绿地项目一期作业设计方案的请示》及方案文本收悉。根据《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）、《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强和完善本市公共绿地建设工程竣工验收相关工作的意见》（沪绿容【2013】176号）等文件的相关规定和要求，现批复意见如下：

一、审核意见

原则同意东方智媒城公共绿地项目一期作业设计方案，可开展下一阶段的施工图深化设计工作。

二、项目建设内容和规模

本项目北至周浦塘，东至恒南路，总占地面积约12133平方米（以实测为准），资金渠道为上海临港浦江国际科技城专项资金列支，主要建设内容为新建绿化种植、设置园路、景观小品等。

三、后阶段需深化完善和修改的几点意见

1. 应保证特色廊架、景观照明的安全性，并核实廊架在深化

图纸中的位置，确保前后一致；涉及钢结构的设施需出具钢结构安全检测报告；严格按照规范要求做好各类造型体接电及防雷接地的设置。

2.园路广场应优先采用环保透水铺装材料，体现海绵城市理念。

3.结合现状深化竖向设计，工程土方做到场地内平衡，进一步优化地形设置，提升绿地自然排水功能；补充给排水、电气等方面图纸。

4.植物品种选择上优先选用“四化”新优品种，以落叶色叶乔木为主，打造春秋两季绿化特色景观，严格控制使用胸径 18cm 以上的乔木比例，确保乔木覆盖率达到 70%；下木种类较多建议减少，突出色彩变化，采用规则整齐与自然生态相结合的种植方式，其中大叶黄杨、狭叶十大功劳不宜采用。

四、工程管理要求

请按照上述要求完善方案后，按绿化行业规范及时办理报建、报监、招投标等前期手续；抓紧推进项目建设，合理组织施工，尽量减少对周边环境的影响；并做好现场监管工作，确保绿化工程建设质量。

特此批复。

