

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		25 年校舍维修					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区华漕学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	214.17	214.17	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	214.17	214.17	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《上海市中小学装备指南》的相关要求,所有教室需配备空调,按需配备空气消杀设备,并加强空气流通,为学生创建健康安全的学习环境。学校需对教学综合楼(1#、2#、3#楼)安装空调,并根据学校的用电负荷,对变压器进行扩容,自 500KVA 扩容至 800KVA,并新增一路 92KVA 低压。利用暑期来进行校舍维修,完成对教学综合楼(1#、2#、3#楼)空调布线,对变压器进行扩容,自 500KVA 扩容至 800KVA,并新增一路 92KVA 低压。解决存在的问题,提升学校的整体教育教学环境和全校师生的学习、工作环境,从而更提升学校在社会的影响力。			所有教室需配备空调,按需配备空气消杀设备,并加强空气流通,为学生创建健康安全的学习环境。利用暑期来进行校舍维修,完成对教学综合楼空调布线,对变压器进行扩容,提升学校的整体教育教学环境和全校师生的学习、工作环境,从而更提升学校在社会的影响力。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	变电房高压扩容	=800.00(KVA)	800.00(KVA)	15.00	15.00	无
		变电房增加一路低压	=92.00(KVA)	92.00(KVA)	15.00	15.00	无
		教学综合楼(1#、2#、3#楼)空调布线	=150.00(台)	150.00(台)	15.00	15.00	无
	质量 指标	工程质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	时效 指标	工程完成及时性	年底前	达成指标	10.00	10.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	为师生提供良好安全的学习工作环境	提供	达成指标	10.00	10.00	无
	可持 续影	促进学校健康发展	促进	达成指标	5.00	5.00	无

	响指 标						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师 生 对 学 校 满 意 率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	无
		社 会 对 学 校 满 意 率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	无
总 分					100.00	100.00	
评 分 等 级		优					